



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 08-25

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
1.2. Адрес объекта 676450 Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 98
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание 2 этажа, 651,2 кв.м.
– часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4367 кв. м
1.4. Год постройки здания 1938, последнего капитального ремонта 1996 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ежегодный текущий ремонт, капитальный в 2025 г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 7 города Свободного (МДОАУ д/с № 7 г. Свободного)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676450, Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 98, телефон: 8(41643) 4-40-15, 4-40-16, адрес электронной почты: svb_ds_7@obramur.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Свободного
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 676450, РФ, Амурская область, город Свободный, улица Ленина, д. 68, телефон: 8 (41643) 3-45-25, адрес электронной почты: saveleva_np@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 воспитанников
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 9 маршрутов автобусов (10, 22, 30, 33, 40, 43, 44, 45, 46) до остановки 40 лет Октября или Репина, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 301 м
3.2.2. время движения (пешком) от остановки до 6 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, с таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры, ступеньки). Их обустройство для инвалидов на коляске: есть
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,Г,У),
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У),
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,Г,У),
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У),
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У),
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У),
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У),

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно

Объект признан условно доступным для отдельных категорий (передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями зрения)

В настоящее время организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения, функциональные обязанности которых закреплены должностными инструкциями. Используются альтернативные формы оказания услуг, в том числе на дому и дистанционно. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями, оказывается помощь сотрудников для получения информации, сопровождения и ориентации.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется установить информацию об ОСИ у входа в здание, установить и обеспечить безопасное и беспрепятственное движения на всех путях, а также организовать комплексную систему оповещения в экстренных случаях для всех МГН и обозначить пути эвакуации, оборудовать универсальное санитарно - гигиеническое помещение для всех МГН.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха требуется устранение барьеров по предоставлению информации, необходимо специальное оборудование с возможностью усиления звука.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг.

Для обеспечения доступности для инвалидов с нарушениями зрения требуется устранение информационных и физических барьеров на пути движения, предоставление информации в доступном виде (укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки поводыря.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ОРГ, КР, ТСП
2	Вход (входы) в здание	ОРГ, ТР, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ОРГ, ТР, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ОРГ, ТР, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ, ТР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ОРГ, КР, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ, КР, ТСП
8	Все зоны и участки	ОРГ, КР, ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2025 – 2029 г. в рамках исполнения муниципальной программы развития образования г. Свободного.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

После проведения мероприятий изменится уровень доступности для всех категорий инвалидов и МГН

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата www.zhit-vmeste.ru 20.05.25
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "20" 05 2025 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 07-25 от "13" 01 2025 г.
3. Решения Комиссии 21 от "13" 01 2025 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 02-25

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
1.2. Адрес объекта 676450 Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 98
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 651,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4367 кв. м
1.4. Год постройки здания 1938, последнего капитального ремонта 1996 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ежегодный текущий, капитальный в 2025 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 7 города Свободного (МДОАУ д/с № 7 г. Свободного)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676450, Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 98, телефон: 8 (41643) 4-40-15, 4-40-16, адрес электронной почты: svb_ds_7@obramur.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Свободного
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 676450, РФ, Амурская область, город Свободный, улица Ленина, д. 68, телефон: 8 (41643) 3-45-25, адрес электронной почты: saveleva_np@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 воспитанников
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 9 маршрутов автобусов (10, 22, 30, 33, 40, 43, 44, 45, 46) до остановки 40 лет Октября или Репина, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 301 м
3.2.2. Время движения (пешком) от остановки до 6 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, с таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры, ступеньки). Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ОРГ, КР, ТСР
2	Вход (входы) в здание	ОРГ, ТР, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ОРГ, ТР, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ОРГ, ТР, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ, ТР, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ОРГ, КР, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ, КР, ТСР
8	Все зоны и участки	ОРГ, КР, ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано  Т.В. Погорелова, заведующий МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, 8 (41643)4-40-15
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 04-25

г. Свободный

"13" 01 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
1.2. Адрес объекта 676450 Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 98
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание 2 этажа, 651,2 кв.м.
– часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4367 кв. м
1.4. Год постройки здания 1938, последнего капитального ремонта 1996 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ежегодный текущий ремонт в летний период времени (последний в 2024 г.), капитальный в 2025 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 7 города Свободного (МДОАУ д/с № 7 г. Свободного)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676450, Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 98, телефон: 8 (41643) 4-40-15, 4-40-16, адрес электронной почты: svb_ds_7@obramur.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 9 маршрутов автобусов (10, 22, 30, 33, 40, 43, 44, 45, 46) до остановки 40 лет Октября или Репина, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 301 м
3.2.2. Время движения (пешком) от остановки до 6 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, с таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры, ступеньки). Их обустройство для инвалидов на коляске: есть
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ОРГ, КР, ТСП		1
2	Вход (входы) в здание	ОРГ, ТР, ТСП		2, 3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ОРГ, ТР, ТСП		5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ОРГ, ТР, ТСП		10,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ, ТР, ТСП		11,13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ОРГ, КР, ТСП		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ, КР, ТСП		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для отдельных категорий (передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями зрения)

В настоящее время организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения, функциональные обязанности которых закреплены должностными инструкциями. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями, оказывается помощь сотрудников для получения информации, сопровождения и ориентации.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется установить информацию об ОСИ у входа в здание, установить и обеспечить безопасное и беспрепятственное движения на всех путях, а также организовать комплексную систему оповещения в экстренных случаях для всех МГН и обозначить пути эвакуации, оборудовать универсальное санитарно - гигиеническое помещение для всех МГН.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха требуется устранение барьеров по предоставлению информации, необходимо специальное оборудование с возможностью усиления звука.

Для обеспечения доступности для инвалидов с нарушениями зрения требуется устранение информационных и физических барьеров на пути движения, предоставление информации в доступном виде (укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, контрастные знаки).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ОРГ, КР, ТСР
2	Вход (входы) в здание	ОРГ, ТР, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ОРГ, ТР, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ОРГ, ТР, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ, ТР, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ОРГ, КР, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ, КР, ТСР
8	Все зоны и участки	ОРГ, КР, ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024-2029

в рамках исполнения муниципальной программы развития образования города Свободного

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации изменится уровень доступности для всех категорий инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u>
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u>
3. Путей движения в здании	на <u>2</u>
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>3</u>
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u>
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u>
Результаты фотофиксации на объекте	на <u>3</u>
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на <u>2</u>

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии Грушко Н.И., заместитель главы администрации города по социальной политике



Члены рабочей группы:

В том числе:

Секретарь комиссии Литвинова Е.Г., консультант отдела по делам молодежи, ^{ссылка} и детства администрации города



Лыков А.А., Заместитель начальника Управления образования по АХЧ



Васильева И.В., начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города



Белова О.Ф., начальник государственного казенного учреждения Амурской области - управления социальной защиты (по согласованию)



Черухов А.А., председатель Свободненской местной организации Амурской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (по согласованию)



Дымура Н.М., председатель Свободненской городской Организации Амурской Областной



Организации Общероссийской Общественной
Организации Инвалидов «Всероссийское
Общество Инвалидов» (по согласованию)
представители организации, расположенной на объекте:

Заведующий МДОАУ д/с № 7 г. Свободного

Погорелова Татьяна Валерьевна

(должность, ФИО)

подпись

Заведующий хозяйством

Пеганова Оксана Ивановна

(должность, ФИО)

подпись

Старший воспитатель

Сиянова Римма Владимировна

(должность, ФИО)

подпись

Управленческое решение согласовано "15" _____ 2020г.
(протокол N 1)

Комиссией (название) по обследованию объектов социальной
инфраструктуры, находящиеся в муниципальной
собственности и экспертной оценке доступности
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, оказываемых органами местного самоуправления,

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 4-А от "20" 05 2014 г.

от 13.01.15

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, ул. 40 лет Октября, 98

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	отсутствие информации об ОСИ	К, О, С, Г, У	установить доступные для МГН элементы	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	отсутствие предупреждающих тактильных элементов, отсутствие визуальных указателей, отсутствие кнопки вызова, для оказания помощи	К, О, С, Г, У	установить предупреждающие тактильных элементов, визуальные указатели, кнопку вызова, для оказания помощи	ОРГ КР ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет		2				
1.4	Пандус (наружный)	нет		2		К		ОРГ КР ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			отсутствуют парковочные места стоянки для автотранспорта инвалида, нет обозначения знаками	К		Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по территории к зданию; нет информационной поддержки на всех путях движения МГН	К, О, С, Г, У	создать условия для беспрепятственного передвижения по территории ОУ, обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН	ОРГ ТР ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К, О, С, Г, У)	2	1-4	организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 04-25 от "20" 05 2024 г.

08.13.01.25

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, ул. 40 лет Октября, 98
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						ОРГ, ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет				К		ОРГ КР ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2		К, О, С, Г, У		
2.4	Дверь (входная)	есть		2, 3	отсутствуют тактильные предупреждающие элементы, нет кнопки вызова помощи, нет контрастной маркировки на прозрачном дверном полотне	К, О, С, Г, У	установить тактильные предупреждающие элементы, кнопку вызова помощи, контрастную маркировку на прозрачном дверном полотне	
2.5	Тамбур	есть	2	3		К, О, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие комплексной системной информации на входе	К, О, С, Г, У	организовать комплексную (цветовую, тактильную, визуальную) информацию	ОРГ ТР ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (К, О, С, Г, У)	1	2	организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

от 13.09.2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, ул. 40 лет Октября, 98

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (приёмная)	есть	4	5	отсутствие комплексной системы средств информации и сигнализации; нет обозначений путей эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов;	К, О, С, Г, У	оборудовать пути движения системой средств информации	ОРГ ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	4	отсутствие дополнительных поручней, отсутствие контрастных обозначения начала и конца маршей	К, О, С, Г, У	монтаж поручней, установка контрастных обозначений начала и конца маршей	ОРГ ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	2,3	3,4,6	отсутствие информирующих обозначений	К, О, С, Г, У	установить тактильные предупреждающие элементы	ОРГ ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,3,4,6,8	6,11	высокие пороги, узкие дверные проемы, для категории (К) не достаточно места для маневра; отсутствие пандуса	К, О, С, Г, У	демонтаж порогов, расширение дверных проемов, монтаж поручней	ОРГ ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие специализированных средств информации, для категории (К) недостаточно места для маневра при использовании эвакуационных выходов	К, О, С, Г, У	оборудование специализированными средствами информации; реконструкция дверных проёмов и дверей запасного выхода	ОРГ ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г, У)	1,3,4,6,8	4-7,11	организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4(И)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 07-28 от "20" 08 2018 г.

от 13.01.2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, ул. 40 лет Октября, 98

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания (приёмная, групповая, спальня)	есть	4,6,9	5,7,10	отсутствие информирующих обозначений, специальной мебели для МГН	К, О, С, Г, У	оснащение информирующими обозначениями, специального оборудования	ОРГ ТР ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие информирующих обозначений, специально выделенных мест	К, О, С, Г, У		ОРГ ТР ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	4,6,9	5,7,10	организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4(П)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 02-21 от "20" 08 2028 г.

от 13.01.2028 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, ул. 40 лет Октября, 98

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 04-25 от "10" 05 2024 г.
от 13.01.2025г

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, ул. 40 лет Октября, 98

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
нет				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 02-25 от "20" 05 2025 г.

от 13.01.2025

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, ул. 40 лет Октября, 98
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7	9	отсутствие поручней, для категории (К), отсутствие информирующих обозначений	все категории	оборудование туалетной комнаты для МГН	ОРГ ТР ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие оборудованной для МГН туалетной комнаты. отсутствие информирующих обозначений			ОРГ ТР ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ (К); ДЧ-И (О, С, Г, У)	7	9	организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, Ю, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

от 13.01.2025

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОАУ д/с № 7 г. Свободного, ул. 40 лет Октября, 98

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специализированных средств информации		Оснащение специализированными средствами информации	ОРГ ТР ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ (С, Г, К)			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.